

师宗县（市、区）整改类、保留类、限期退出类电站生态流量整改情况表

序号	电站名称	整改类别	生态流量整改					生态流量验收情况	接入平台情况
			坝址多年平均流量（m ³ /s）	生态流量值（m ³ /s）	生态流量泄放措施	生态流量监测方式（视频/图片/数据/.....）	生态流量数据传输方式（实时在线/存储式定期/.....）		
1	阿那黑一级电站	整改类	5.00	0.50	满足要求	视频、数据	实时在线	泄放、监测（监控）设施均通过验收	已接入市级平台
2	阿那黑二级电站	整改类	5.40	0.54	满足要求	视频、数据	实时在线	泄放、监测（监控）设施均通过验收	已接入市级平台
3	冒水洞电站	整改类	17.50	1.75	满足要求	视频、数据	实时在线	泄放、监测（监控）设施均通过验收	已接入市级平台
4	大龙潭电站	整改类	1.80	0.18	满足要求	视频、数据	实时在线	泄放、监测（监控）设施均通过验收	已接入市级平台
5	高良电站	整改类	373.30	37.33	满足要求	在建电站不具备安装条件	在建电站不具备安装条件	泄放设施通过验收	在建电站不具备安装条件
6	响水电站	整改类	6.00	0.60	满足要求	视频、数据	实时在线	泄放、监测（监控）设施均通过验收	已接入市级平台
7	七排电站	整改类	5.80	0.58	满足要求	视频、数据	实时在线	泄放、监测（监控）设施均通过验收	已接入市级平台
8	鲁古电站	整改类	2.20	0.22	满足要求	视频、数据	实时在线	泄放、监测（监控）设施均通过验收	已接入市级平台

9	科白电站	整改类	2.00	0.20	满足要求	视频、数据	实时在线	泄放、监测（监控）设施均通过验收	已接入市级平台
10	五洛河二级电站	限期退出类	6.30	0.629	满足要求	视频、数据	实时在线	泄放、监测（监控）设施均通过验收	已接入市级平台
11	五洛河三级电站	限期退出类	3.80	0.38	满足要求	视频、数据	实时在线	泄放、监测（监控）设施均通过验收	已接入市级平台
12	黑尔电站	限期退出类	3.20	0.32	满足要求	视频、数据	实时在线	泄放、监测（监控）设施均通过验收	已接入市级平台

县级核查意见：

同意通过。



核查时间：2020年10月23日

州（市）验收意见：

（验收签字表另附）

验收工作组负责人签字：

年 月 日

备注：电站有多个取水口，每个取水口都需要填生态流量整改相关信息。

师宗县小水电清理整改类、保留类、限期退出类电站生态流量整改验收签字表

验收工作组	姓 名	单 位	职称/职务	签 字
组长	郭华明	师宗县人民政府	副县长	郭华明
副组长	冯学聪	师宗县水务局	局长	冯学聪
成员	陈贤光	师宗县水务局	副局长	陈贤光
	赵德忠	师宗县发展和改革局	副局长	赵德忠
	朱永新	师宗县自然资源局	副局长	朱永新
	赵中云	市生态环境局师宗分局	副局长	赵中云
	赵高权	师宗县林业和草原局	副局长	赵高权
	张光绿	师宗县供电局	副总经理	张光绿
	李智武	师宗县发展和改革局能源股	股长	李智武
	汪勇	师宗县自然资源局空间规划股	股长	汪勇
	李国正	市生态环境局师宗分局行政审批与辐射管理科	科长	李国正
	钱文正	师宗县水务局规划计划股	股长	钱文正
	陈祖顺	师宗县林业和草原局行政审批股	工作人员	陈祖顺
	陈伟栋	师宗县供电局供电服务班	班长	陈伟栋